



Czech

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo: 06.411.915

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

HELGOS s.r.o.

Revoluční 8
400 01 Ústí nad Labem

Na základě výsledků provedených zkoušek, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech s.r.o. evidenční číslo 06.411.914 potvrzujeme shodu níže uvedeného zařízení:

Název:	Elektrický výtah osobní - trakční		
Typové označení:	TOV 350/0,63		
Nosnost:	350 kg	Jmenovitá rychlost:	0,63 m/s
Druh výtahu:	Výtah s elektrickým bezpřevodovým strojem (BVS-E1.8D)		

s požadavky VDI 4707 část 1 (datum vydání 03-2009)

Energetické osvědčení výtahu podle VDI 4707

Odběr v klidovém stavu:
21,52 W (třída odběru energie A)

Specifický odběr při jízdě:
1,63 kWh/(kg.m)(třída odběru energie D)

Kategorie používání 2 podle VDI 4707

Porovnání tříd energetické účinnosti je možné jen při stejném používání

Třída energetické účinnosti výtahu



Jmenovitý roční odběr pro vedle uvedené hodnoty: **420,05 kWh**

Měření provedeno na typovém zástupci výtahu	dne 7. ledna 2013	Výrobní číslo:	7119/12
---	-------------------	----------------	---------

Podmínky platnosti:

Tento certifikát platí do 14. ledna 2018 při dodržení podmínek uvedených v inspekční zprávě TÜV SÜD Czech s.r.o. ev.č. 06.411.914 ze dne 14. ledna 2013, která je nedílnou součástí tohoto certifikátu.

V Ostravě, dne 14. ledna 2013



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Roman Prášek, Ph.D.