



Czech

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo: **06.411.913**

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

HELGOS s.r.o.

Revoluční 8
400 01 Ústí nad Labem

Na základě výsledků provedených zkoušek, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech s.r.o. evidenční číslo 06.411.912 potvrzujeme shodu níže uvedeného zařízení:

Název:	Elektrický výtah osobní - trakční		
Typové označení:	TOV 375/1,0		
Nosnost:	375 kg	Jmenovitá rychlost:	1,0 m/s
Druh výtahu:	Výtah s elektrickým bezpřevodovým strojem (BVS-E1.8D)		

s požadavky VDI 4707 část 1 (datum vydání 03-2009)

Energetické osvědčení výtahu podle VDI 4707			
Odběr v klidovém stavu: 44,03 W (třída odběru energie A)		Třída energetické účinnosti výtahu A B C D E F G A	
Specifický odběr při jízdě: 0,76 mWh/(kg.m)(třída odběru energie B)			
Kategorie používání 2 podle VDI 4707 Porovnání tříd energetické účinnosti je možné jen při stejném používání			
Měření provedeno na typovém zástupci výtahu		Jmenovitý roční odběr pro vedle uvedené hodnoty: 565,42 kWh	
dne 7. ledna 2013		Výrobní číslo:	3825/11

Podmínky platnosti:

Tento certifikát platí do 14. ledna 2018 při dodržení podmínek uvedených v inspekční zprávě TÜV SÜD Czech s.r.o. ev.č. 06.411.912 ze dne 14. ledna 2013, která je nedílnou součástí tohoto certifikátu.

V Ostravě, dne 14. ledna 2013



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Roman Prášek, Ph.D.